



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ШАХТЫ

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346513,  
тел., факс (86362) 2-76-21 E-mail: [13ondupr@mail.ru](mailto:13ondupr@mail.ru)  
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

« 10 » сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Шахты, пр-д. 3-й Квартал, д. 7-А

(место составления акта)

### Акт выездной плановой проверки № 102

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки № 102 от 27.08.2021 г., главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Иванова Л.А., учетный номер выездной проверки 61210061000200577997

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг: 10001495160;

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена: Рогаткиной Евгенией Игоревной - старшим дознавателем отдела НД и ПР по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором города Шахты по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): эксперты не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД №70"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская область, г. Шахты, пр-д. 3-й Квартал, д. 7-А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД №70"; ИНН 6155036875, адрес организации: Ростовская область, г. Шахты, пр-д. 3-й Квартал, д.7-А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «03» сентября 2021 г., 09 час 30 мин.

по «10» сентября 2021 г., 11 час 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня, 4 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 03 » сентября 2021 г., 09 час 30 мин.

по « 03 » сентября 2021 г., 11 час 00 мин.

по месту: Ростовская область, г. Шахты, пр-д. 3-й Квартал, д.7-А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 10.09.2021 года №102

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

в следующие сроки:

с «03» сентября 2021 г., 09 час 30 мин.

по «10» сентября 2021 г., 11 час 00 мин.

по месту: Ростовская область, г. Шахты, пр-д. 3-й Квартал, д.7-А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого получены: истребуемые документы и (или) их копии, необходимые и (или) имеющие значение для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не применялись (по основаниям изменения статьи 53 Федерального закона № 248-ФЗ, ограничивающие с 01.07.2021 года, применения проверочных листов при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий)

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Ф.И.О. законного представителя юридического лица (ИП), копию документа, подтверждающего его полномочия и личность);

- документы распорядительного характера (копии приказов, распоряжений о назначении должностных лиц, лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностных инструкций);

- документы, удостоверяющие принадлежность территории, зданий, помещений, объектов, агрегатов данной организации (копии свидетельств о государственной регистрации права собственности, договоров аренды и т.п.);

- документы, отражающие технические и объемно-планировочные особенности помещений, зданий;

- декларация пожарной безопасности;

- техническая документация, связанная с источниками наружного и (или) внутреннего противопожарного водоснабжения, систем противопожарной защиты (копии договоров на обслуживание систем противопожарной защиты, актов выполненных работ по обслуживанию систем за последние три месяца, актов выполненных работ по соблюдению проектных решений в отношении пределов огнестойкости конструкций (огнезащитная обработка металлических и (или) деревянных конструкций);

- копии документов, свидетельствующих прохождение обучения мерам пожарной безопасности (по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования);

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами;

- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на выпускаемую и (или) реализуемую продукцию; другие документы юридического лица, индивидуального предпринимателя в части, касающейся проверки.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований; выявлены несоблюдения (нереализация) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

№ п/п	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1.	На объекте защиты не переработана декларация пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 64;
2.	Руководитель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О

	дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке.	противопожарном режиме» абз. 4, п. 54;
3.	На объекте защиты, отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г., № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» абз. 5 п. 54;
4.	Руководитель организации не организовала не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п.17 б;
5.	На объекте защиты руководитель не обеспечила в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 36;
6.	На путях эвакуации (коридор 1-го этажа) для отделки стен допускается применение горючих материалов (декораций), на которые не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 25, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, п. 2, ст. 134;
7.	Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.	Приложения к приказу МЧС России от 20.06.2003 г. №323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) п. 1.1, п. 1.2, табл. 2, п. 6; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п. 3.1, табл. 2, п. 1, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.84;
8.	В здании учреждения относящегося к классу Ф 1.1 допускается устройство выходов на чердак не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88; СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 7.5;
9.	На путях эвакуации (коридор 2-го этажа) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (пластиковые панели), с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 25, Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 1, п. 2, ст. 134, табл. 28;
10.	На дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры (замки) обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 26;
11.	Ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации и в эвакуационных проходах на объекте защиты, не имеют надежного крепления к полу.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 31;
12.	Руководителем организации в подвальном помещении не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 15;
13.	Дверь в помещении электрощитовой, расположенном в подвальном помещении, не имеет требуемого предела огнестойкости (не противопожарная).	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.1.2, п. 5.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 59;
14.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.12.; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 23.

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с

законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 03.09.2021 года №102;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший дознаватель отдела НД и ПР  
по г. Шахты УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ростовской области  
капитан внутренней службы  
Рогаткина Евгения Игоревна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



Рогаткина Евгения Игоревна – старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, 8(8636)22-76-21, 13ondupr@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на 6 л. со всеми приложениями получил(а):

Тютево А. Н. заверенный МБДОУ №70, Шахты

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«11» час., «00» мин., 10 сентября 2021 г.

Отметка об отказе ознакомления контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки:



(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ШАХТЫ**

Почтовый адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты, 346513,  
тел., факс (86362) 2-76-21 E-mail: [13ondupr@mail.ru](mailto:13ondupr@mail.ru)  
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 102/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
"ДЕТСКИЙ САД №70"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шахты управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Иванова Л.А №102 от «27» августа 2021 года в период с «03» сентября 2021 г. по «10» сентября 2021 г.

Старшим дознавателем отдела НД и ПР по г. Шахты УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области Рогаткиной Евгенией Игоревной капитаном внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведено: выездная плановая проверка  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая Гостева Надежда Николаевна

Заместитель заведующей по ХЧ Остришко Виктория Викторовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не переработана декларация пожарной без-	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о	01.06.2023	

	опасности.	требованиях пожарной безопасности ст. 64;		
2.	Руководитель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» абз. 4, п. 54;	01.06.2023	
3.	На объекте защиты, отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г., № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» абз. 5 п. 54;	01.06.2023	
4.	Руководитель организации не организовала не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п.17 б;	01.06.2023	
5.	На объекте защиты руководитель не обеспечила в полном объеме наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 36;	01.06.2023	
6.	На путях эвакуации (коридор 1-го этажа) для отделки стен допускается применение горючих материалов (декораций), на которые не представлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 25, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, п. 2, ст. 134;	01.06.2023	
7.	Помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.	Приложения к приказу МЧС России от 20.06.2003 г. №323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем опо-	01.06.2023	



		вещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03) п. 1.1, п. 1.2, табл. 2, п. 6; СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п. 3.1, табл. 2, п. 1, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.84;		
8.	В здании учреждения относящегося к классу Ф 1.1 допускается устройство выходов на чердак не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88; СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 7.5;	01.06.2023	
9.	На путях эвакуации (коридор 2-го этажа) для отделки потолка допускается применение горючих материалов (пластиковые панели), с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ4.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 25, Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1, п. 2, ст. 134, табл. 28;	01.06.2023	
10.	На дверях эвакуационных выходов отсутствуют запоры (замки) обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 26;	01.06.2023	
11.	Ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации и в эвакуационных проходах на объекте защиты, не имеют надежного крепления к полу.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 31;	01.06.2023	
12.	Руководителем организации в подвальном помещении не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инже-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 15;	01.06.2023	

	нерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.			
13.	Дверь в помещении электрощитовой, расположенном в подвальной помещении, не имеет требуемого предела огнестойкости (не противопожарная).	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.1.2, п. 5.2.6; Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 59;	01.06.2023	
14.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.3.12.; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 23.	01.06.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*закрывающей МБДОУ №70 г. Шахты  
Гостева Н. Н.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Старший дознаватель отдела НД и ПР  
по г. Шахты УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ростовской области

Рогаткина Е.И капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),  
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.